CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Diputació de Girona

Client:

Data informe: 29/Oct/2026

MOSTRA Nº 2026_1242	
Data de mostreig	15/Oct/2026 11h03
Data de recepció	15/Oct/2026 12h30
Període d'anàlisis	15/Oct/2026 12h40 fins a 19/Oct/2026 13h00
Tipus de control	Anàlisi de control (Segons RD 3/2023) + Clor total + Clorurs + Ferro + Manganès + Nitrats (CBS i MDA)
Tipus de mostra	Sortida ETAP/Dipòsit capçalera
Punt de mostreig	MDA » COLERA » RECINTE DIPÒSIT COLERA » DIPÒSIT CAPÇALERA COLERA » PM DIPÒSIT COLERA
Recollida per	Soufyane El Jamili

Paràmetre	Valor	VP	Incertesa	Mètode d'anàlisi
Conductivitat a 20ºC	**435 µS/cm**	2500 µS/cm	± 20 %	I-LAB-008
pH a 20ºC	**7.15 Unitats de pH**	6.5 | 9.5 Unitats de pH	± 0,2 unitats de pH	I-LAB-014
Terbolesa	**< 0.30 UNF**	0.8 UNF	± 30 %	I-LAB-016
Clor r. lliure - Insitu	**0.68 mg/l**	1 mg/l	± 20 %	I-LAB-004
Clor r. lliure	**0.68 mg/l**	1 mg/l	± 20 %	I-LAB-004
Clor r. combinat	**0.15 mg/l**	2 mg/l	± 20 %	I-LAB-004
Clor total	**0.83 mg/l**	-	± 20 %	I-LAB-004
Olor a 25ºC	**< 1 Dilucions**	3 Dilucions		I-LAB-011
Gust a 25ºC	**< 1 Dilucions**	3 Dilucions		I-LAB-011
Color	**< 5 mg/l Pt/Co**	15 mg/l Pt/Co	± 20 %	I-LAB-007
Amoni	**< 0.15 mg/l**	0.5 mg/l	± 40 %	I-LAB-002
Clorur	**85 mg/l**	250 mg/l	± 15 %	I-LAB-005
Ferro	**< 50 µg/l**	200 µg/l	± 30 %	I-LAB-010
Manganès	**< 15 µg/l**	50 µg/l	± 30 %	I-LAB-012
Nitrat	**< 15.0 mg/l**	50 mg/l	± 15 %	I-LAB-013
Bacteris coliforms	**0 UFC / 100ml**	0 UFC / 100ml		I-LAB-003
Escherichia coli	**0 UFC en 100mL**	0 UFC en 100mL		I-LAB-009
Clostridium perfringens	**0 UFC en 100 mL**	0 UFC en 100 mL		I-LAB-006
Rec. colònies a 22°C	**0 UFC / 1 ml**	100 UFC / 1 ml		I-LAB-015
Enterococ intestinal	**0 UFC en 100 mL**	0 UFC en 100 mL		I-LAB-057

Comentaris als resultats

- Els resultats analítics que es mostrin en color vermell corresponen a paràmetres que superen el valor paramètric (VP) establert al Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.
- Els valors paramètrics dels paràmetres indicadors, establerts a la taula 3 de la part C de l'annex I del Reial decret 3/2023, són aplicables a aigua de consum i, per tant, no són directament aplicables a l'aigua captada.
- En el cas que un paràmetre indicador superi el seu valor paramètric (VP), però es mantingui per sota del corresponent valor d'aptitud (VA), la qualificació de l'aigua de consum es manté com a APTA.
- Pel que fa als paràmetres indicadors que no disposen d'un valor d'aptitud (VA) establert, la superació del valor paramètric (VP), per si mateixa, no determina la qualificació de l'aigua de consum com a NO APTA. En aquests casos, correspon a l'autoritat sanitària competent, d'acord amb la seva valoració del risc i les circumstàncies concurrents, determinar, si escau, la qualificació de l'aigua com a NO APTA per al consum.

Notes finals

- Incertesa: la incertesa expandida del mètode s'expressa amb un factor de cobertura K = 2, corresponent a una probabilitat de cobertura aproximada del 95 %.
- Els resultats consignats en aquest informe es refereixen exclusivament a l'anàlisi de la mostra identificada i referenciada en aquest document.
- No es permet la reproducció total o parcial d'aquest informe sense l'autorització prèvia i per escrit del Laboratori.
- Els mètodes d'assaig utilitzats es troben a disposició del client que ho sol·liciti.
- Els Laboratoris no assumeix cap responsabilitat sobre les condicions de presa, manipulació, conservació o transport de les mostres d'aigua, quan aquestes operacions no siguin efectuades directament per un dels Laboratoris.
- Les mostres d'aigua no destinades al consum humà queden fora de l'àmbit d'aplicació del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, i del corresponent Pla de Vigilància.
- Els Laboratoris disposen de certificació del seu Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb la norma UNE-EN ISO 9001, amb número de certificat ER-0026/2004.
- Laboratori ETAP Empuriabrava (CBN): Sector Carlit, s/n, 17487 Empuriabrava (Girona). Tel. 972 45 00 33. Correu electrònic: e.soler@transparenta.com. Inscrit al Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària amb el número LSAA-025-95.
- Laboratori ETAP Tossa - Lloret de Mar (CBS): Can Gelpí, km 682, N-II, 08490 Tordera (Barcelona). Tel. 677 50 84 76. Correu electrònic: a.vicente@transparenta.cat. Inscrit al Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària amb el número LSAA-154-00.