CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Diputació de Girona

Client:

Data informe: 29/Oct/2026

MOSTRA Nº 2026_3353	
Data de mostreig	19/Oct/2026 10h27
Data de recepció	19/Oct/2026 11h45
Període d'anàlisis	19/Oct/2026 11h50 fins a 22/Oct/2026 12h30
Tipus de control	Anàlisi de control (Segons RD 3/2023) + Alumini + Clor total + Nitrats (CBN)
Observacions	informe IPROMA 360743 / 2026
Tipus de mostra	Sortida ETAP/Dipòsit capçalera
Punt de mostreig	ETAP CBN » RECINTE DIPÒSIT TRABUC » DIPÒSIT TRABUC | Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries i Empuriabrava) | Aigua destinada al consum humà
Recollida per	Soufyane El Jamili

Paràmetre	Valor	VP	Incertesa	Mètode d'anàlisi
Clor r. lliure - Insitu	**0.10 mg/l**	1.0 mg/l	± 20 %	I-LAB-004
Clor r. lliure	**0.10 mg/l**	1.0 mg/l	± 20 %	I-LAB-004
Clor r. combinat	**0.10 mg/l**	2.0 mg/l	± 20 %	I-LAB-004
Clor total	**0.15 mg/l**	-	± 20 %	I-LAB-004
Olor a 25ºC	**< 1 Dilucions**	3 Dilucions		I-LAB-011
Gust a 25ºC	**< 1 Dilucions**	3 Dilucions		I-LAB-011
pH a 20ºC	**7.83 Unitats de pH**	6.5 | 9.5 Unitats de pH	± 0,2 unitats de pH	I-LAB-014
Conductivitat a 20ºC	**327 µS/cm**	2500 µS/cm	± 20 %	I-LAB-008
Color	**< 5 mg/l Pt/Co**	15 mg/l Pt/Co	± 20 %	I-LAB-007
Terbolesa	**< 0.30 UNF**	0.8 UNF	± 30 %	I-LAB-016
Alumini	**52 µg/l**	200 µg/l	± 25 %	I-LAB-001
Amoni	**< 0.15 mg/l**	0.50 mg/l	± 40 %	I-LAB-002
Nitrat	**< 5.0 mg/l**	50 mg/l	± 15 %	I-LAB-013
Bacteris coliforms	**0 UFC / 100ml**	0 UFC / 100ml		I-LAB-003
Escherichia coli	**0 UFC en 100mL**	0 UFC en 100mL		I-LAB-009
Clostridium perfringens	**0 UFC en 100 mL**	0 UFC en 100 mL		I-LAB-006
Rec. colònies a 22°C	**3 UFC / 1 ml**	100 UFC / 1 ml		I-LAB-015
Enterococ intestinal	**0 UFC en 100 mL**	0 UFC en 100 mL		I-LAB-057
Diòxid de clor - Laboratori	**< 0.10 mg/l**	-	± 20 %	I-LAB-004
Diòxid de clor (Resultat < LQ) - Laboratori	**0.08 mg/l**	0.05 | 0.8 mg/l		

Comentaris als resultats

- Els resultats analítics que es mostrin en color vermell corresponen a paràmetres que superen el valor paramètric (VP) establert al Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.
- Els valors paramètrics dels paràmetres indicadors, establerts a la taula 3 de la part C de l'annex I del Reial decret 3/2023, són aplicables a aigua de consum i, per tant, no són directament aplicables a l'aigua captada.
- En el cas que un paràmetre indicador superi el seu valor paramètric (VP), però es mantingui per sota del corresponent valor d'aptitud (VA), la qualificació de l'aigua de consum es manté com a APTA.
- Pel que fa als paràmetres indicadors que no disposen d'un valor d'aptitud (VA) establert, la superació del valor paramètric (VP), per si mateixa, no determina la qualificació de l'aigua de consum com a NO APTA. En aquests casos, correspon a l'autoritat sanitària competent, d'acord amb la seva valoració del risc i les circumstàncies concurrents, determinar, si escau, la qualificació de l'aigua com a NO APTA per al consum.

Notes finals

- Incertesa: la incertesa expandida del mètode s'expressa amb un factor de cobertura K = 2, corresponent a una probabilitat de cobertura aproximada del 95 %.
- Els resultats consignats en aquest informe es refereixen exclusivament a l'anàlisi de la mostra identificada i referenciada en aquest document.
- No es permet la reproducció total o parcial d'aquest informe sense l'autorització prèvia i per escrit del Laboratori.
- Els mètodes d'assaig utilitzats es troben a disposició del client que ho sol·liciti.
- Els Laboratoris no assumeix cap responsabilitat sobre les condicions de presa, manipulació, conservació o transport de les mostres d'aigua, quan aquestes operacions no siguin efectuades directament per un dels Laboratoris.
- Les mostres d'aigua no destinades al consum humà queden fora de l'àmbit d'aplicació del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, i del corresponent Pla de Vigilància.
- Els Laboratoris disposen de certificació del seu Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb la norma UNE-EN ISO 9001, amb número de certificat ER-0026/2004.
- Laboratori ETAP Empuriabrava (CBN): Sector Carlit, s/n, 17487 Empuriabrava (Girona). Tel. 972 45 00 33. Correu electrònic: e.soler@transparenta.com. Inscrit al

- Laboratori ETAP Tossa - Lloret de Mar (CBS): Can Gelpí, km 682, N-II, 08490 Tordera (Barcelona). Tel. 677 50 84 76. Correu electrònic: a.vicente@transparenta.cat.